

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州人文资源开发有限公司		资质证号	APJ-(黔)-003
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司 关岭花江大峡谷二号加油站 新建项目		项目规模	0#柴油油罐 40m ³ 一个; 92#汽油油罐 40m ³ 一个; 95#汽油油罐 40m ³ 一个; 98#汽油油罐 40m ³ 一个 加油站油罐储存总容积为 160m ³ , 柴油折半计算后为加油站总容积
业务范围	4. b	合同期限	2020年6月1日-2021年6月1日	
项目类别	安全评价	报告提交时间	2021年7月10日	
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人	
	覃丹	邓建平	何梅	
安全评价报告编制过程	报告编制人		报告审核人	
	覃丹、梁晓容、吴仲举		周永全	
安全评价项目参与人员	安全评价师	注册安全工程师	技术专家及技术人员	
	覃丹 025690 梁晓容 031164 吴仲举 029967 周永全 030065 何梅 0237823 罗蔚 019746	周永全 52190209889	邓建平	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片	
	覃丹、梁晓容	时间: 2020年8月1日 内容: 勘查评价项目的场地位置, 周边环境、水电通信概况。	附件一	
安全评价项目简介	建设项目设 SF 双层储油罐 4 个, 其中 0#柴油油罐 40m ³ 一个; 92#汽油油罐 40m ³ 一个; 95#汽油油罐 40m ³ 一个; 98#汽油油罐 40m ³ 一个加油站油罐储存总容积为 160m ³ , 柴油折半计算后为加油站总容积为: 120m ³ 。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)对加油站的等级划分, 建设项目属于二级加油站。设立紧急切断阀、卸油防溢阀、设高液位报警仪、全站紧急切断按钮、泄漏报警装置。			
评价项目其他信息	评价项目使用和经营危险化学品有: 汽油、柴油。			

附件一

