

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	普定德运能源有限责任公司黄铺大道二号加油站新建项目条件评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		2021. 7. 9-2021. 10. 9
项目类别	安全评价	报告提交时间		2021. 8. 15
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	覃丹	S011032000110202000966		化工
	谭龙梅	S011044000110192002696		化工
	梁晓容	1700000000301763		化工
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗蔚	1600000000301400		化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	覃丹、梁晓容	2021. 7. 22 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附件一）		
安全评价项目简介	<p>建设单位于2021年7月7日获得安顺市商务局文件《关于对西二环、新场等加油站新建的批复》，同意普定德运能源有限责任公司在普定工业大道南段烙锅寨东侧（普定工业园区黄铺大道起点右侧）新建黄铺大道二号加油站。</p> <p>建设单位2020年11月11日获得了普定县自然资源局的《规划设计条件通知书》（普规条字（2020）10号）。</p> <p>建设单位已获得了该项目所在地的土地成交确认书：编号：2020-普区挂-06-01号。</p> <p>建设项目拟设 SF 双层储油罐 3 个，拟设有 40m³的 92#汽油罐 1 个；40m³的 95#汽油罐 1 个，40m³柴油罐 1 个，总容积 120 m³，柴油折半计算以后为 100 m³，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版）对加油站的等级划分，建设项目属于二级加油站。本加油站设加油及卸油油气回收系统，设高液位报警仪、双层管及双层罐渗漏检测仪。</p>			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			



评价负责人（覃丹）



评价师现场照片（评价师梁晓容、企业负责人）