

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺平坝石油分公司东门加油站		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		化学
	覃丹	S011044000110192002696		冶金
	梁晓容	1700000000301763		化工
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2021. 12. 21 现场勘查		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)		
安全评价项目简介	<p>建设项目设 SF 双层储油罐 4 个, 其中 0#柴油油罐 40m<sup>3</sup> 一个; 92#汽油油罐 40m<sup>3</sup> 一个; 95#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 一个, 98#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 一个, 加油站油罐储存总容积为 140m<sup>3</sup>, 柴油折半计算后为加油站总容积为: 120m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油站的等级划分, 建设项目属于二级加油站。本加油站设有紧急切断阀、卸油防溢阀、设高液位报警仪、泄漏报警装置。同时本项目预留了三次油气回收系统</p>			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为: 汽油、柴油			



评价师现场照片（项目负责人谭龙梅、加油站人员、评价师覃丹）

