

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州贵州安顺销售分公司地质加油站安全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	赵彪	1700000000301705		过程装备与控制工程
	梁晓容	1700000000301763		化学工程与工艺
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	应用化工技术	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2022. 4. 19 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司地质加油站成于 2003 年 4 月 28 日，经安顺市安顺市经济技术开发区市场监督管理局行政审批注册成立，法定代表人：苏石。本加油站设双层埋地储油罐 4 个，其中车用柴油油罐 28m³ 一个，92#汽油油罐 28m³ 两个，95#汽油油罐 28m³ 一个；加油站油罐储存总容积为 112m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：98m³，属于二级加油站。</p> <p>该加油站于 2019 年 11 月 22 日更换了安顺经济技术开发区应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（黔安开危化经字【2019】0005）（有效期为 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日）；于 2020 年 5 月 6 日由安顺市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 52030112 号（有效期为 2020 年 05 月 06 日至 2025 年 05 月 06 日）。</p> <p>中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司地质加油站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀以及系统液位仪、渗漏检测一体化设施。</p>			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			



评价师现场照片（左到右：评价师梁晓容、加油站人员，评价负责人李治友）