

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司桃溪大道加油站增设洗车机安全现状评价报告		项目规模	/
业务范围	安全评价	合同期限	2021年9月到2021年12月	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2021年12月	
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组长	技术负责人		过程控制负责人
	谭龙梅	罗蔚		杨胜云
安全评价 报告编制 过程	报告编制人			报告审核人
	梁晓容、黎飞岑、谭龙梅			周永全
安全评价 项目参与 人员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		化学
	梁晓容	1700000000301763		过程装备与控制工程
	黎飞岑	S011053000110193002257		化学工程与工艺
安全评价 项目现场 开展工作 情况	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片
	谭龙梅、黎飞岑	2021年11月18日		见附件1
安全评价 项目简介	中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司桃溪大道加油站隶属于中国石油天然气股份有限公司贵州遵义分公司，中			

	<p>国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司桃溪大道加油站（简称“桃溪大道加油站”），桃溪大道加油站位于贵州省遵义市红花岗区忠庄街道办事处幸福村银河路 605 号，统一社会信用代码：91520300598396010K；成立日期：2012 年 06 月 19 日；类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；营业期限：长期；负责人：陈永亮；于 2020 年 12 月 02 日获得遵义市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：遵 WH 安许证字【2020】302 号。有效期限：2020 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日；于 2021 年 09 月 14 日获得遵义市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 52020336 号），有效期：2019 年 05 月 07 日至 2024 年 05 月 06 日；桃溪大道加油站目前设有 4 个储罐，其中，3 个 30m<sup>3</sup> 的汽油储罐、1 个 30m<sup>3</sup> 的柴油储罐，桃溪大道加油站总容积为 120m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条对桃溪大道加油站的等级划分规定，柴油折半计算后桃溪大道加油站储罐的总容积为 105m<sup>3</sup>，桃溪大道加油站属于二级加油站；目前共设有加油机 6 台，主要经营 92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#车用柴油。</p>
评价项目 其他信息	<p>中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司桃溪大道加油站（简称“桃溪大道加油站”）成立于 2012 年 06 月 19 日，隶属于中国石油天然气股份有限公司贵州遵义分公司，桃溪大道加油站位于贵州省遵义市红花岗区忠庄街道办事处幸福村银河路 605 号，桃溪大道加油站所属路段车流量较大，桃溪大道加油站在经营过程中，经常有进站加油的车主询问有关洗车等服务的相关业务。经中国石油天然气股份有限公司贵州遵义分公司研究</p>

和报备应急管理局和相关部门后，决定在中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司桃溪大道加油站内增设一套隧道式洗车机。

桃溪大道加油站现有潜油泵式加油机 6 台，卧式埋地储罐 4 个，其中：1 个 30m<sup>3</sup> 的车用柴油储罐、3 个 30m<sup>3</sup> 的汽油储罐，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，桃溪大道加油站总容积为 120m<sup>3</sup>，柴油折半计算后桃溪大道加油站储罐的总容积为 105m<sup>3</sup>，中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司桃溪大道加油站为二级加油站。

桃溪大道加油站内增设一台隧道式洗车机。为了保证新增设的洗车机可行性、合理性、规范性、安全性；安全措施的健全、有效性。受中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司的委托，我公司（贵州昊华工程技术有限公司）对中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司桃溪大道加油站拟建一套隧道式洗车机项目做出安全现状评价报告。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

# 现场勘验影像资料

