

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中海油贵州销售有限公司凯里环城高速毛家庄北加油站		项目规模	三级加油站
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	彭建	S011053000110191001238		化工
	任欢欢	1600000000301399		化工
	梁晓容	1700000000301763		化工
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966		化学
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	彭建、梁晓容	2021. 12. 14 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>建设项目设 SF 双层储油罐 5 个，设有 30m³ 的 92#汽油罐 2 个，30m³ 的 95#汽油罐 1 个，30m³ 柴油罐两个，总容积 150 m³，柴油折半计算以后为 120 m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，建设项目属于二级加油站。本加油站设加油及卸油油气回收系统，设高液位报警仪、双侧管及双层罐渗漏检测仪。</p> <p>同时本加油站设置一台柴油尾气净化液加注机，位于外侧靠出口的两台加油机之间，单独设有加注岛，柴油尾气净化液即车用尿素，主要成分为尿素，不属于危险化学品，且尿素加注机各电机及接线盒均采用了防爆电机及防爆接线盒。</p>			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			

附件一：



评价师现场照片（评价师梁晓容、项目负责人彭建）