

安全评价业务网上公开信息表

| | | | | |
|----------------|--|----------------------------|------|-------------|
| 机构名称 | 贵州昊华工程技术有限公司 | | 资质证号 | APJ-（黔）-011 |
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司黄果树加油站（新增洗车机）安全现状（补充）评价 | | 项目规模 | 三级加油站 |
| 业务范围 | 4. b | 合同期限 | | |
| 项目类别 | 安全评价 | 报告提交时间 | | |
| 安全评价项目组及报告编写成员 | 评价师姓名 | 证书编号 | | 专业 |
| | 李治友 | 1600000000201087 | | 火工及化工工艺 |
| | 覃丹 | S011044000110192002696 | | 冶金工程 |
| | 梁晓容 | 1700000000301763 | | 化学工程与工艺 |
| 报告审核人 | 周永全 | S011053000110192003044 | | |
| 技术负责人 | 罗蔚 | S011044000110191001016 | | |
| 过程控制负责人 | 杨胜云 | 1600000000301400 | | |
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘验人员 | 勘验时间及任务 | | |
| | 李治友、覃丹 | 2022. 10. 9 现场勘查 | | |
| | 现场勘验照片 | （至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页） | | |
| 安全评价项目简介 | 本加油站设 SF 双层埋地卧式储油罐 4 个，其中车用柴油油罐 30m ³ 两个，92#汽油油罐 30m ³ 一个，95#汽油油罐 30m ³ 一个，总容积为 120m ³ ，柴油折半计算后为加油站总容积为：90m ³ ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于三级加油站。于 2022 年 10 月在加油站东北侧（加油站出口东侧）增加了一台全自动洗车机。 | | | |
| 评价项目其他信息 | 主要经营的危险化学品为：汽油、柴油 | | | |

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（右到左，评价负责人李治友，评价师覃丹）