

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	重庆中油铁建实业有限公司梅江服务区右侧加油站安全现状评价		项目规模	汽油 90m <sup>3</sup> ；柴油 60m <sup>3</sup> ； 二级加油站
业务范围	安全评价	合同期限	2023 年 4 月到 2023 年 12 月	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023 年 5 月	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	王 林	1800000000201352	二级	
	杨 霞	1700000000301706	三级	
	张春燕	1700000000301743	三级	
	周中福	S0110530001102030016 76	三级	
报告审核人	周永全	S0110530001101920030 44	二级	
技术负责人	罗 蔚	S0110440001101910010 16	一级	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	三级	
安全评价项目 现场开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	王林、杨霞	2023 年 4 月 21 日		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>重庆中油铁建实业有限公司梅江服务区右侧加油站位于重庆市秀山土家族自治县梅江镇两路村高洞组（秀松高速秀山南服务区内）。梅江服务区右侧加油站设有 5 个 30m<sup>3</sup> SF 双层埋地储罐，其中 92#汽油储罐 2 个，95#汽油储罐 1 个，0#柴油储罐 2 个，合计总容积为 120m<sup>3</sup>（柴油储罐容积折半）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），梅江服务区右侧加油站为二级加油站。三台六枪加油机。梅江服务区右侧加油站北侧是服务区停车场；东侧是秀松高速公路；西侧是服务区综合楼；南侧有民房、架空电力线。加油站上方无架空电力线和通信线跨越，四周均无甲乙类生产厂房、仓库，无铁路及其他重要公共建筑物。</p>			

评价项目其他信息	主要经营的危险化学品：汽油、柴油
----------	------------------

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

