

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路大观服务区加油站（东站）安全现状评价	项目规模	汽油 100m <sup>3</sup> ；柴油 100m <sup>3</sup>
业务范围	安全评价	合同期限	2022年12月到2024年12月
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023年10月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	王林	1800000000201352	二级
	杨霞	1700000000301706	三级
	周中福	S011053000110203001676	三级
	张春燕	1700000000301743	三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	王林、杨霞	2023年7月20日	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>重庆中石化惠通油料有限公司渝湘高速公路大观服务区加油站（东站）位于重庆市南川区大观镇观溪村6、7社。隶属于重庆中石化惠通油料有限公司。大观服务区加油站（西站）设有4个50m<sup>3</sup>埋地储油罐，其中92#汽油储油罐1个、汽油隔仓储油罐1个（其中95#汽油隔仓容积30m<sup>3</sup>、98#隔仓容积20m<sup>3</sup>）、50m<sup>3</sup>0#柴油储油罐2个，合计总容积为150m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站等级划分的规定，大观服务区加油站（西站）为二级加油站。大观服务区加油站（西站）北侧是LNG橇装加气站；东侧是高速公路；南侧是林地；西侧是坡地。加油站上方无架空电力线和通信线跨越，四周均无甲乙类生产厂房、仓库，无铁路及其他重要公共建筑物。</p>		
评价项目	主要经营的危险化学品：汽油、柴油		

## 其他信息

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

左：王林 右：杨霞

