

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	思南县合朋溪镇顺风加油站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	任欢欢	S011053000110202001940		化学
	余治辉	1600000000301510		钢铁冶金
	吴仲举	1600000000301505		电气
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	任欢欢、吴仲举、余治辉	2022. 10. 9 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	本加油站现有 SF 埋地油罐 3 个，其中：柴油储罐 20m <sup>3</sup> 和 25m <sup>3</sup> 各一个，92# 汽油储罐 25m <sup>3</sup> 一个，加油站总容积 70m <sup>3</sup> 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，思南县合朋溪镇顺风加油站属于三级加油站。			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

评价师现场照片（评价人员吴仲举、余治辉、任欢欢）

