

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	重庆海油中俊能源有限公司鱼田堡加油站安全现状评	项目规模	汽油：75m ³ ；柴油：30m ³
业务范围	安全评价	合同期限	2024年3月-项目完成
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2024年7月
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	王 林	1800000000201352	二级
	杨 霞	1700000000301706	三级
	周中福	S011053000110203001676	三级
	杨胜云	1600000000301400	三级
	赵 彪	1700000000301705	三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级
技术负责人	何 梅	S011053000110193002354	三级
过程控制负责人	罗 蔚	S011044000110191001016	一级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	王林、杨霞	2024年5月15日	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>重庆海油中俊能源有限公司鱼田堡加油站成立于2021年7月21日，鱼田堡加油站位于重庆市万盛区鱼清路352号，隶属于重庆海油中俊能源有限公司。许可经营范围为零售汽油、柴油。</p> <p>鱼田堡加油站占地面积2485 m²。加油区设有4台四枪加油机；承重式埋地储油罐区设有4个FF双层储油罐：其中30m³ 0#柴油罐1个，25m³ 92#汽油罐2个，25m³ 95#汽油罐1个，合计总容积90m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》</p>		

	<p>(GB50156-2021)对加油站等级划分的规定,鱼田堡加油站为三级加油站。重庆海油中俊能源有限公司鱼田堡加油站位于重庆市万盛区鱼清路352号。鱼田堡加油站东侧是鱼清路,公路对面有架空电力线穿越;西侧和南侧是环卫基地,站区南侧自动洗车机上方有110KV架空电力线穿越,西侧远处是在建新能源汽车服务中心;北侧是空地。加油站上方无架空通信线跨越,四周50m内无甲乙类生产厂房、仓库,无其他重要公共建筑物。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

左:杨霞 右:王林



现场勘验影像资料(项目组长专业必须与评价项目相符,除项目负责人外,项目组至少有两人到现场勘验;大中型、风险较大项目,尤其是此类现状评价,要请公司内部专家参与现场勘验;要在现场各主要地点勘验留影。)