

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司 烟花爆竹经营（批发）储存项目安全现状评价报告	项目规模	
业务范围	一类（5a）	合同期限	2024年7月10日至2024年9月10日
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2024年8月14日
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	徐丽丹	S011053000110202001790	二级
	杨胜云	CAWS530000230201065	二级
	李治友	1600000000201087	二级
	赵彪	1700000000301705	三级
	赵敏	CAWS530000230300747	三级
报告审核人	张春燕	CAWS530000230201048	二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	徐丽丹、杨胜云	2024年7月12日	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司成立于2011年8月，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于惠水县濠江街道双庆村，注册资金：500万元，法定代表人：张应成，该公司主要从事烟花爆竹经营销售，目前该公司资产总额约1200万元。</p> <p>（1）变更前仓库区基本情况</p> <p>惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹储存仓库地址位于惠水县濠江街道长田社区双庆村，占地面积约39亩，库区有烟花爆竹成品仓库6栋，危险等级均为1.3级，结构均为混凝土柱+复合彩钢板，每栋库</p>		

房中间均设置防火分隔墙一道，平分为两个防火分区，每个防护分区面积均小于 500 m²，储存 C、D 级个人燃放类烟花爆竹产品。其中，其中 101、103、104、105 号 4 栋仓库的建筑面积均为 989.34 m²，最大限制存药量均为 9800kg；102 号仓库的建筑面积为 643.74 m²，最大限制存药量为 7000kg；106 号仓库的建筑面积为 728.98 m²，最大限制存药量为 7500kg；值班室 1 栋，面积 149.24 m²（单层），办公楼 1 栋，面积 397.94 m²（两层），消防水池 1 座，有效容积 300m³，旁边设消防泵房一栋，面积 21.84 m²（单层）。库区设置有监控、防雷接地、消火栓、灭火器等消防安全设施。

（2）仓库计算药量变更情况

依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第 3.2.4 条：当危险性建（构）筑物内已采取分隔防护措施，危险品相互间不会引起同时爆炸或燃烧时，危险性建（构）筑物的计算药量可分别计算，但应取其最大值。依据《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）第 6.1.1 条：其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 0.50h 时，防火墙应高出屋面 0.5m 以上。

按照以上相关规范要求，企业已委托贵州宏惠元浩建设工程有限公司进行了仓库屋顶防火墙施工，将库区 6 栋成品库中间防火墙（采用 24cm 厚砖墙）均伸出屋顶 0.5m。根据施工单位贵州宏惠元浩建设工程有限公司出具的《惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司烟花爆竹储存仓库屋顶防火墙竣工总结》显示，具体做法是先仓库防火墙对应延伸的屋顶上铺设钢丝网固定，再用实心水泥砖砌高 0.5m、厚 0.25m 的一道密实砖墙防火墙，该防火墙耐火极限大于 4.00h。

我公司受惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司的委托，经过现场的详细调查，结合业主的实际建设情况，按照防火分区分别确定计算药量相关要求，对该公司烟花爆竹成品库计算药量进行变更，其它均不做变动，具体变更如下：

项目变更情况一览表

原库房名称及编号	计算药量 (kg)	危险等级	变更后库房名称及编号	变更后计算药量 (kg)	变更后危险等级	备注
101 成品库	9800	1.3	101 成品库	9800/9800	1.3	两个防火分区
102 成品库	7000	1.3	102 成品库	7000/7000	1.3	两个防火分区

	103 成品库	9800	1.3	103 成品库	9800/9800	1.3	两个防火分区
	104 成品库	9800	1.3	104 成品库	9800/9800	1.3	两个防火分区
	105 成品库	9800	1.3	105 成品库	9800/9800	1.3	两个防火分区
	106 成品库	7500	1.3	106 成品库	7500/7500	1.3	两个防火分区
评价项目其他信息	<p>该公司烟花爆竹储存仓库地址位于惠水县濛江街道长田社区双庆村，该项目建设前后已按相关法规标准要求进行了安全设计、评价，履行了安全设施“三同时”手续，2020年8月取得烟花爆竹经营（批发）许可证。该公司现在烟花爆竹经营（批发）许可证编号为：（黔）PF（2023）00173，许可范围为：爆竹类（C级）、喷花类（C级、D级）、旋转类（C级、D级）、升空类（C级）、吐珠类（C级）、玩具类（C级、D级）、组合烟花类（C级、D级），有效期：2023年8月11日至2026年8月10日。</p> <p>该公司现有职工总数10人，其中，主要负责人1人，专职安全员1人，特种作业人员3人，其他人员5人。企业2023年6月12日已取得黔南州应急管理局公布的烟花爆竹企业三级安全标准化公告文件，标准化证号：黔南AQBYHIII202300005，有效期限：2023.5.25-2026.5.24。</p>						

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



