

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	安顺市醇动燃料有限公司醇基燃料配送站安全现状评价		项目规模	民用醇基燃料配送站的II类站。
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	梁晓容	CAWS530000230200955		机械/化工
	赵 敏	CAWS530000230300747		安全工程
	覃 丹	S011044000110192002696		冶金工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工技术
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527		化学工程与工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、覃丹	2024年7月9日		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>安顺市醇动燃料有限公司于2024年7月10日在安顺市西秀区市场监督管理局完成“安顺市醇动燃料有限公司”的名称自主申报，投资人为陈二鹏。该公司地址位于旧州镇碧波居委会场坝组扁坡后山。</p> <p>安顺市醇动燃料有限公司经营品种有：醇基燃料、甲醇、丙烷、乙二醇、白油、厨房炉具、甲醇取暖炉。其中，其中甲醇、丙烷为危险化学品，不设置储存设施，接到订单时由危险化学品运输单位直接配送至客户，安顺市醇动燃料有限公司只负责接洽业务和开票，不进行储存。</p> <p>经营的醇基燃料属于民用醇基液体燃料，公司设置有库房及办公室（营业</p>			

	<p>点), 在库房内储存钢瓶装醇基燃料进行经营。 乙二醇、白油、厨房炉具、甲醇取暖炉不属于危险化学品。 公司现有员工 4 人, 其中主要负责人 1 人、安全管理人员 1 人、业务人员 2 人。主要负责人及安全人员均取得了相应的资格证。 公司租赁姜威威位于旧州镇碧波居委会场坝组扁坡后山的厂房进行醇基燃料(甲醇)的储存经营。库区内设有库房 2 间(1 间为空瓶区, 1 间为重瓶间), 储存醇基燃料, 重瓶区面积约为 52.8 m², 空瓶区面积约为 26.1 m²; 设监控室、办公室、值班室各 1 间。 该公司库房储存的醇基燃料(主要成分为甲醇)最大储量为 75 瓶(单个钢瓶灌装净重量小于 40 kg), 总量为 3t, 属于民用醇基燃料配送站的 II 类站。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>评价结论:</p> <p>通过对安顺市醇动燃料有限公司醇基燃料配送站的各种条件进行安全评价, 业主已经按《危险化学品经营企业安全技术基本要求》GB 18265-2019、《危险化学品安全管理条例》国务院令 591 号令(国务院令 645 号修订)、《民用醇基液体燃料安全技术规程》DB52/T 1777-2023 等相关规定采取了相应的措施, 符合国家相关规定。综合评价结论: 符合安全经营要求。</p>

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片