

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	重庆中油两江发展有限公司 云溪路加油加气站（加油部分）安全现状评价报告	项目规模	汽油 45m ³ ；柴油 30m ³
业务范围	安全评价	合同期限	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2024年8月
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	王 林	1800000000201352	二级
	彭 建	S011053000110191001238	一级
	张春燕	1700000000301743	三级
	赵 彪	1700000000301705	三级
	梁晓容	1700000000301763	三级
	何 梅	S011053000110193002354	三级
	杨 霞	1700000000301706	三级
	杨 创	1100000000302746	三级
	周中福	S011053000110203001676	三级
	杨胜云	1600000000301400	三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	王林、杨霞	2024年6月20日	

	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)
安全评价项目简介	<p>重庆中油两江发展有限公司云溪路加油加气站成立于 2018 年 12 月 19 日, 位于重庆市北碚区云顶路 2 号。负责人: 王国民。云溪路加油加气站现有员工 13 人 (安全管理人员 3 人)。主要从事汽油、柴油及天然气 (CNG) 的零售经营。</p> <p>云溪路加油加气站为加油与 CNG 加气合建站: 其中加油部分设有 4 个 SF 双层储油罐, 其中 15m³ 92#汽油储油罐 2 个、15m³ 95#汽油储油罐 1 个、30m³ 0#柴油储油罐 1 个, 总容积为 60m³ (柴油罐容积折半计入油罐总容积); 加气部分: 储气井水容积 12m³ (6m³+3m³+3m³), 天然气脱硫撬 1 台、缓冲罐 1 台、回收罐 1 台、压缩机 2 台、液气分离器 1 台、售气机 2 台 (双枪带拉断阀)、天然气干燥器。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油与 CNG 加气合建站等级划分的规定, 云溪路加油加气站为二级加油与 CNG 加气合建站。本次仅对云溪路加油加气站 (以下简称“云溪路加油站”) 的加油部分进行安全评价, 对加油部分与加气部分的工艺设备间的防火间距进行安全检查。</p> <p>加油站的南侧是泰和路; 加油站的东侧是林地和架空电力线; 西侧和北侧是林地。云溪路加油站站址周边 50m 范围内无其他重要公共建筑物, 无其他各类物品生产厂房、库房, 无甲、乙、丙类液体储罐; 站址周边 50m 范围无车站等人口密集场所, 200m 范围内无自然人文景观、旅游文化设施。</p>	
评价项目 其他信息	主要经营的危险化学品: 汽油、柴油	

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

左: 杨霞 右: 王林

