

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	开阳县龙岗镇武平加油站安全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	合同期限		2024. 8. 8-2024. 11. 8
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	吴仲举	CAWS530000230201035		制药工程
	梁晓容	CAWS530000230200955		机械
	杨胜云	CAWS530000230201065		电气自动化
	赵 敏	CAWS530000230300747		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	吴仲举、赵敏	2024. 8. 27 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>开阳县龙岗镇武平加油站位于贵州省贵阳市开阳县龙岗镇一村，法定代表人为：杨武平。主要从事车用汽油、柴油的储存经营。</p> <p>该加油站配置工作人员 6 人，其中安全主要负责人 2 人，安</p>			

	<p>全管理人员 1 人，加油人员 3 人。</p> <p>该加油站已获得危险化学品经营许可证（黔筑危化经字(2023)271 号）有效期：2023 年 2 月 23 日至 2024 年 11 月 1 日。</p> <p>加油站于 2020 年 12 月 31 日获得贵阳市商务局颁发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第 52010109 号）。</p> <p>开阳县龙岗镇武平加油站设有卸油、加油油气回收系统，高低液位报警仪、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀、双层罐、双层管道渗漏在线检测仪，本加油站不设自助加油机。采用潜油泵式加油工艺。该加油站设有 1 台单枪单油品加油机（0#柴油），2 台双油品四枪加油机（92#汽油-95#汽油、0#柴油-92#汽油），1 台双枪单油品加油机（92#汽油）。</p> <p>开阳县龙岗镇武平加油站现有 SF 双层储罐 4 个，其中柴油储罐 30m<sup>3</sup> 两个，92#汽油储罐 30m<sup>3</sup> 一个，95#汽油储罐 30m<sup>3</sup> 一个，加油站总容积为 120m<sup>3</sup>。柴油折半计算以后容积为 90m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）对加油站的等级划分，开阳县龙岗镇武平加油站属于三级加油站。</p>
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场照片（评价组人员现场勘查）

