## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技	 支术有限公司	资质证-	号 APJ-(黔)-011	
项目名称	修文中航能源发展有限公司大石 加油站安全现状评价		项目规划	-	
业务范围	安全评价	合同期	限	2024年10月11日至2024年11月10日	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2024. 12. 23	
安全评价项 目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		职业证书等级	
	李治友	1600000000201087		二级	
	梁晓容	CAWS530000230200955		二级	
	何梅	S011053000110193002354		三级	
	赵敏	CAWS530000230300747		三级	
	覃 丹	S011044000110192002696		二级	
报告审核人	任欢欢	S0110530001102	202001940	二级	
技术负责人	罗蔚	S011044000110	191001016	一级	
过程控制负 责人	谭世春	1600000000315527		三级	
	现场勘验人员	勘验时间及任务			
安全评价项	李治友、覃丹	2024. 10. 25			
<ul><li>目现场开展</li><li>□ 工作情况</li><li>□</li></ul>	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片,见 附页)			
安全评价项目简介	修文中航能源发展有限公司大石加油站位于贵州省贵阳市修文县大石乡大石				
	村境内,负责人为:杜福云。主要从事车用汽油、柴油储存经营。				
	该加油站配置工作人员 4 人,其中安全主要负责人 1 人,安全管理人员 1 人,				
	加油人员 2 人。   筑危化经字(2023)235 号,有效期: 2023 年 02 月 22 日至 2025				
	年 01 月 28 日; 该加油站设 SF 双层储罐 5 个, 其中 0#柴油储罐 30m3 和 50m3 各				
	一个,92#汽油储罐30m3和50m3各一个,95#汽油储罐30m3一个,总容积为190m3,				

	柴油折半计算后加油站总容积为150m3,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB			
	50156-2021)对加油站的等级划分,评价项目属于二级加油站。			
评价项目其 他信息	评价结论:			
	该加油站安全生产管理制度齐全,安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行			
	情况良好,可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。			
	综上所述,修文中航能源发展有限公司大石加油站安全条件和安全设施符合国			
	家相关法律法规及规范标准的要求。			

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片(左到右:评价师覃丹、项目负责人李治友、企业陪同人)