

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	修文中航能源发展有限公司洒坪加油站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	安全评价	合同期限	2024年8月9日-2024年9月8日	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2024年10月31日	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	李治友	1600000000201087	二级	
	梁晓容	CAWS530000230200955	二级	
	何梅	S011053000110193002354	三级	
	赵敏	CAWS530000230300747	三级	
	覃丹	S011044000110192002696	二级	
报告审核人	任欢欢	S011053000110202001940	二级	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级	
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527	三级	
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、覃丹	2024. 8. 19		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>修文中航能源发展有限公司洒坪加油站位于贵州省贵阳市修文县洒坪镇小坝村境内，企业类型为：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人为：罗忠祥。主要从事车用汽油、柴油的储存经营。</p> <p>该加油站配置工作人员4人，其中安全主要负责人1人，安全管理人员1人，加油人员2人。</p> <p>该加油站已获得危险化学品经营许可证（黔筑危化经字(2023)185号，有效期：</p>			

	<p>2023年02月20日至2024年11月06日；该加油站设SF双层储罐5个，其中0#柴油储罐30m<sup>3</sup>和50m<sup>3</sup>各一个，92#汽油储罐30m<sup>3</sup>和50m<sup>3</sup>各一个，95#汽油储罐30m<sup>3</sup>一个，总容积为190m<sup>3</sup>，柴油折半计算后加油站总容积为150m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)对加油站的等级划分，评价项目属于二级加油站。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>评价结论：</p> <p>该加油站安全生产管理制度齐全,安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况良好，可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。</p> <p>综上所述,修文中航能源发展有限公司洒坪加油站安全条件和安全设施符合国家相关法律法规及规范标准的要求。</p>

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师现场照片（左到右：项目负责人李治友、企业陪同人、评价师覃丹）