

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	瓮安县银盏加油站安全现状评价		项目规模	一级油气合建站
业务范围	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	任欢欢	S011053000110202001940		化工工艺
	彭 建	S011053000110191001238		化工工艺
	吴仲举	16000000000301505		电气
	梁晓容	17000000000301763		机械
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	杨胜云	16000000000301400		电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	任欢欢、彭建	2022. 8. 28 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	瓮安县银盏加油站地址位于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇银盏食府西侧，法定代表人：陈晓斌。加油站成立于 2014 年 11 月 17 日，由瓮安县市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91522725322482428C）。该加油站现配置有工作人员 8 人。主要负责人兼站长 1 人，安全管理人员 1 人，员工 6 人。			

	危险化学品经营许可证于 2023 年 10 月 18 日到期（黔南 WH 经许证字 [2020] 150 号）。加油站于 2019 年 12 月 16 日获得贵州省商务厅颁发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第 52040226 号）。 瓮安县银盏加油站设有卸油、加油油气回收系统，高液位报警仪、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀、双层罐在线检测仪。采用潜油泵式加油工艺，设潜油泵式双枪加油机 6 台；设独立储罐区 SF 双层埋地油罐 4 个，其中：0#车用柴油油罐 30m³ 一个，92#汽油油罐 25m³ 两个，95#汽油储油罐 25m³ 一个，总容积为 120m³，柴油折半计算后加油站总容积为 90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条表 3.0.9 对加油站等级的划分为三级加油站。 加油站合建有配置有 LNG、CNG 加气站，设 LNG 储罐 60m³ 一个，CNG 储气瓶组 3.99m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.13 条表 3.0.13 对加气站的等级划分为二级加气站。 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.17 条表 3.0.17 对加油加气合建站的等级划分，瓮安县银盏加油站与加气站部分构成一级加油加气合建站。 受瓮安县银盏加油站的委托，本次评价的范围为瓮安县银盏加油站的周边环境、平面图布置、加油工艺设施设备及辅助公用工程等安全评价，本评价针对加气设施部分内容方面如加油设施与加气设施的间距检查会进行相应的对标检查，加气工程部分设施以及涉外间距等方面的内容不在本次评价范围内。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

评价师现场照片（企业代人员、评价师彭建、项目负责人任欢欢）

