

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司城北加油站新增充电桩安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		2024. 9. 25-2024. 11. 25
项目类别	安全评价	报告提交时间		2024. 12. 30
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	16000000000201087		火工及化工工艺
	梁晓容	CAWS530000230200955		机械/化工
	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	赵 敏	CAWS530000230300747		安全工程
报告审核人	谭龙梅	S011032000110202000966		化 学
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	16000000000301527		化学工程与工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、梁晓容	2024 年 11 月 13 日现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	加油站现有车用柴油储罐 40m3 两个，92#汽油储罐 40m3 一个，95#汽油储罐 40m3 一个，加油站总容积 160m3，柴油折半计总容积为 120m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于二级加油站。			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			

评价结论：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司城北加油站增加充电桩后进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司城北加油站符合安全经营要求。



评价师现场照片（右到左：项目负责人李治友、企业陪同人、评价师梁晓容）