

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司 贵州安顺城区石油分公司新 世纪加油站·安全现状评价报 告		项目规模	
业务范围		合同期限	2022. 10-2023. 10	
项目类别		报告提交时间	2023. 1. 28	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	火工及化工工艺	
	李治友	16000000000201087	化学	
	谭龙梅	S01103200011020200096 6	化学工程与工艺	
	梁晓容	17000000000301763	电气工程及其自动化	
	何梅	S01105300011019300235 4	火工及化工工艺	
报告审核人	周永全	S01105300011019200304 4	化工工艺	
技术负责人	罗 蔚	S01104400011019100101 6	化学	
过程控制负 责人	杨胜云	16000000000301400	电气自动化	
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、吴仲举	2023. 1. 17		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司新世纪加油站 成立于 2001 年 06 月 26 日，注册地位于贵州省安顺市经济技术开发区黄 果树大街西段（幺铺镇白马村），法定代表人为张吉锐。主要经营危险 化学品有汽油、柴油。			

该加油站于 2021 年 2 月 8 日取得了危险化学品经营许可证，证书编号：黔安开应危化经字[2021]0001（有效期限：2021 年 2 月 8 日 2023 年 2 月 7 日），加油站于 2021 年 11 月 24 日取得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 52030068 号（有效期限：2021 年 11 月 24 日-2025 年 06 月 28 日到期）。

加油站配置员工 4 人，主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，加油员工 2 人。

本加油站设 4 台双枪加油机，设单层埋地卧式储油罐（含防渗池）三个，车用柴油油罐 30m^3 一个，92#汽油油罐 30m^3 一个，95#汽油油罐 30m^3 一个，总容积为 90m^3 ，柴油折半计算后为加油站总容积为： 75m^3 ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，加油站属于三级加油站。加油站配置液位仪，柴油发电机，静电接地报警仪，人体静电释放仪，视频监控系统。

评价项目其他信息



（从左至右：评价师李治友、评价师梁晓蓉，加油站员工）