

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司长昆西站加油加气站新增充电桩·安全现状评价报告		项目规模	一级加油加气站
业务范围		合同期限		2023 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 5 日
项目类别		报告提交时间		2024. 5. 4
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术
	梁晓容	17000000000301763		机械
	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化学工程
过程控制负责人	杨胜云	16000000000301400		自动化
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2024. 2. 20		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司长昆西站加油加气站位于贵州省安顺市经济技术开发区黄果树大街西南侧（白马段），企业法定代表人：张吉锐，本站主要从事车用汽油、柴油、LNG、CNG 的储存经营。本站配置职工作人员 12 人。 本加油加气站加油部分设加油岛 6 座，设 2 台双枪单油品潜油泵加油机和 4 台四枪双油品潜油泵加油机；设 2 具 30m³SF 双层柴油油罐和 2 具 30m³SF 双层汽油油罐，总罐容为 120m³，折合油罐总容积为 90m³。加气部分设加气岛 3 座，设 2 台双枪 CNG 加气机，1 台单枪 LNG 加气机，设有 60m³ LNG 地下卧式储罐一座，设有 6m³ CNG 固定储气瓶组。按照《汽			

	车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油加气站的等级划分，该加油加气站属于一级加油加气站。 本加油加气站（本次评价仅针对加油部分）加油部分设加油和卸油油气系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、设高液位报警仪、全站紧急切断按钮、泄漏报警装置。 本站现有危险化学品经营许可证于 2026 年 4 月 9 日到期（黔安开危化经字〔2023〕0002 号）。于 2022 年 11 月 3 日由安顺市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 5204901008 号（有效期为 2020 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 14 日）。 为适应市场发展，于 2024 年 12 月在加油站西面增加了一套充电装置，设 1 台 SCB11-315kVA 箱式变压器，3 个 120kW 充电桩及 6 个停车位，该套装置由贵州泰铭电力实业有限公司负责安装，由贵州安顺石油分公司长昆西站加油加气站进行统一管理。
评价项目其他信息	A photograph showing three individuals standing in front of a gas station. The person on the left is a woman wearing a yellow high-visibility vest over a dark jacket and dark pants. The person in the middle is a man wearing a yellow high-visibility vest over a dark jacket and dark pants. The person on the right is a woman wearing a yellow high-visibility vest over a dark jacket and dark pants. They are standing on a paved area. In the background, there is a gas station building with signs that read '加油积分洗车欢迎您' (Welcome to the gas station积分洗车). There are also blue charging stations with '电动汽车充电桩' (Electric vehicle charging pile) signs. A white car is partially visible on the left. 评价人员现场调查照（从左至右：谭龙梅、加油站人员、梁晓容）