

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	榕江县弘康商品混凝土有限公司自用柴油加油站新建项目安全设施竣工验收评价报告	项目规模	三级加油站
业务范围		合同期限	2024年8月15日至2025年8月14日
项目类别		报告提交时间	2024.10.20
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	谭龙梅	S011032000110202000966	化学
	梁坤宪	S011044000110193002231	应用化学
	梁晓容	CAWS530000230200955	机械
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化
	周中福	S011053000110203001676	安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化学工程
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	自动化
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	谭龙梅、梁晓容	2024.8.1	
	现场勘验照片	附后	
安全评价项目简介	<p>榕江县弘康商品混凝土有限公司位于贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县栽麻镇加利村伞耙，于2016年12月7日成立，主要生产商品混凝土，生产规模为年产20万m<sup>3</sup>混凝土，厂区内有2条混凝土生产线和10台砼车。</p> <p>由于榕江县弘康商品混凝土有限公司砼车加注柴油需到中国石化黔东南榕江火车站加油站进行加注且加注价格较高，不利于榕江县弘康商品混凝土有限公司发展，因建设单位需求，在厂区西侧空地内建设1座自用柴油加油站，供厂区内砼车加注柴油使用，不对外经营。</p> <p>建设项目设SF双层柴油储油罐50m<sup>3</sup>一个，油罐池一个，单枪单油品自吸泵型加油机一台，通气管一根，密闭卸油箱一座，消防沙箱及消防柜各一座，一台液位仪，防静电系统一套、遮阳棚一个，防撞柱1根，值班间一间。</p>		

本项目委托黔宁安全技术有限公司对柴油加油站进行了安全条件评价，委托智诚建科设计有限公司进行安全设施设计，且本项目的安全条件评价和安全设施设计专篇经专家组评审取得专家组同意通过的意见。

本项目委托四川雅兴渝建设工程有限公司进行施工，该公司持建筑工程施工总承包叁级资质和石油化工工程施工总承包叁级资质，且出具了《榕江县弘康商品混凝土有限公司油罐及管线施工情况报告》，施工情况总结为：该项目在施工过程中，严格执行国家、行业及当地相关部门的法律法规，条文规范，满足安全生产要求，严格按照设计要求施工，经现场核查，安全设施施工质量满足安全要求，施工合格，可投入使用。智诚建科设计有限公司出具了《榕江县弘康商品混凝土有限公司自用柴油加油站新建项目安全设施设计执行情况报告》，报告结论为：我公司认定榕江县弘康商品混凝土有限公司自用柴油加油站新建项目的安全设施严格按照设计文件进行施工，安全设施符合现行国家标准和规范要求。现场的安全设施达到《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)和其他相关规定的要求，具备安全生产条件，经有关部门组织验收合格后方可投入运行。

评价项目  
其他信息



评价人员现场调查照（从左至右：谭龙梅、加油站人员、梁晓容）