

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州毕节金沙石油分公司安底加油站安全现状评价		项目规模	三级站
业务范围	安全评价	合同期限	2024.2.25 至项目完成	
项目类别	现状评价	报告提交时间	2024年4月	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	秦南芳	S011053000110192002964	二级	
	李根	S011053000110193002389	三级	
	杨创	CAWS530000230201036	二级	
	张婷敏	1600000000201332	二级	
报告审核人	彭泊	0800000000101696	一级	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级	
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966	二级	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李根、秦南芳	2024.2.27		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)		
安全评价项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司贵州毕节金沙石油分公司安底加油站成立于2008年9月, 位于贵州省毕节市金沙县安底镇, 主要从事汽油和柴油的零售业务。该站于2021年4月29日取得由毕节市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》(毕)WH安许证字(2021)069号, 许可范围为汽油30m<sup>3</sup>和柴油30m<sup>3</sup>, 有效期至2024年5月2日。</p> <p>现加油站内采用承重罐池, 内设有单罐容积为30m<sup>3</sup>的双层卧式埋地92#汽油储罐1个和单罐容积为30m<sup>3</sup>的双层卧式埋地柴油储罐1个。加油站内共配置2台潜油泵型加油机, 包括1台双枪单油品汽油加油机(92#)和1台双枪单油品柴油加油机。</p> <p>加油站油罐设置有带高液位报警功能的液位监测系统及防溢阀, 设置有双层罐防渗漏在线监测系统, 双层管道防渗漏采取就地检测。出油管线埋地部分为双层复合管线, 卸油管线及油气回收埋地部分管线采用单层复合管线, 其余采用20#无缝钢管。采用密闭式卸油方式卸油, 采用卸油油气回收及加油油气回收工艺(分散式)。站内建构筑物按照规范设置了防雷设施, 并配置了相关消防器材和视频监控系统。三级加油站。</p>			
评价项目其他信息				

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师到现场 1 (左: 李根 右: 秦南芳)



评价师到现场 2