

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州毕节威宁石油分公司塔山加油站新增充电桩安全专项评价	项目规模	二级站
业务范围	安全评价	合同期限	2024.5.7至项目完成
项目类别	安全专项评价	报告提交时间	2024年6月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	秦南芳	S011053000110192002964	二级
	李根	S011053000110193002389	三级
	杨创	CAWS530000230201036	二级
	张婷敏	1600000000201332	二级
报告审核人	彭泊	0800000000101696	一级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966	二级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李根、秦南芳	2024.5.10	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)	
安全评价项目简介	<p>塔山加油站已取得由威宁彝族回族苗族自治县应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》(威)WH安许证字[2022]0099号, 许可范围为汽油80立方; 柴油40立方, 有效期至2025年4月10日。</p> <p>塔山加油站在罩棚下车行道下设置2个承重罐池, 内共设置3个SF双层卧式埋地油罐, 油罐规模为40m³92#汽油罐1个、40m³95#汽油罐1个、40m³柴油油罐1个。设置3台潜油泵加油机, 包括2台四枪双油品汽油加油机(92#、95#)和1台四枪双油品汽油和柴油加油机(92#、柴油)。设置3台双枪分体式直流终端充电桩和1台分体式直流充电机, 并配备一台专用箱式变压器。</p> <p>塔山加油站油罐设置有高低液位报警及防溢阀, 采用密闭式卸油方式, 设卸油油气回收管线和加油油气(分散式)系统。出油管线埋地部分为双层管线, 卸油管线及油气回收埋地部分管线用单层复合管线, 其余管线均采用20#无缝钢管。设置有双层罐防渗漏在线监测系统, 双层管线防渗漏采取就地检测。站内建构物按照规范设置了防雷设施, 并按照规范配置了灭火器和视频监控系统。二级加油站。</p>		
评价项目其他信息			

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



评价师到现场 1 (左: 秦南芳 右: 李根)



评价师到现场 2 (中: 李根 右: 秦南芳)