

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司双堡加油站·安全现状评价报告		项目规模	三级加油站
业务范围		合同期限		
项目类别		报告提交时间		2024. 12. 28
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术
	梁晓容	1700000000301763		机械
	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
	覃丹	S011044000110192002696		冶金工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化学工程
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		自动化
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、覃丹	2024. 10. 12		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司双堡加油站成立于 2009 年 11 月 10 日，注册地位于贵州省安顺市西秀区双堡镇双堡村，法定代表人为郭涛。主要从事车用汽油、柴油储存经营。</p> <p>该加油站于 2022 年 12 月 16 日更换了危险化学品经营许可证（黔安应危化经字【2021】000087 号，有效期限：2021 年 11 月 15 日-2024 年 11 月 14 日）；于 2023 年 02 月 09 日取得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 52030010 号（于 2028 年 02 月 10 日到期）。</p>			

该加油站现有员工 8 人，其中管理人员 2 人，作业人员 6 人，实行三班三倒作业制。

中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司双堡加油站设有卸油、加油油气回收系统，高低液位报警仪、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀、双层罐渗漏在线检测仪。加油站现有双层埋地油罐 3 个，其中：其中车用柴油油罐 30m<sup>3</sup> 的 2 个，92#汽油油罐 30m<sup>3</sup> 的 1 个；加油站油罐储存总容积为 90m<sup>3</sup>。柴油容积折半计算后，加油站总容积为 75m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，本加油站属于三级加油站。

评价项目  
其他信息



评价人员现场调查照（从左至右：覃丹、加油站人员、谭龙梅）