

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	从江县斗里友谊加油站（普通合伙）原址改建项目安全条件评价报告	项目规模	
业务范围		合同期限	
项目类别		报告提交时间	2025年5月20日
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	彭建	S011053000110191001238	一级
	徐丽丹	S011053000110202001790	二级
	何梅	S011053000110193002354	三级
	赵敏	CAWS530000230300747	三级
报告审核人	张春燕	CAWS530000230201048	二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	三级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	彭建、徐丽丹	2025年4月25日	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>从江县斗里友谊加油站（普通合伙）储存、经营的物质为民用醇基液体燃料，民用醇基液体燃料的主要成分为甲醇，甲醇含量75%以上，其他成分为水。从江县斗里友谊加油站（普通合伙）于2024年2月29日获得了凯里市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，编号为：贵凯危化经（乙）字（2018）000005号，该许可证有效期为：2021年6月13日至2024年6月12日。公司设有3个30m³的民用醇基液体燃料埋地储罐，民用醇基液体燃料埋地储罐的充装系数为0.9，民用醇基液体燃料的密度取0.79t/m³，则储罐区民用醇基液体燃料的最大储量为63.99t。根据《民用醇基液体燃料安全技术规程》DB52/T 1777-2023对调配站的等级划分，本公司属于民用醇基液体燃料三级调配站。</p>		

评价项目其他信息

从江县斗里友谊加油站（普通合伙）民用醇基液体燃料储罐为F/S双层卧式埋地储罐，储罐设有手动紧急切断阀、高液位监测报警装置、渗漏报警装置等。罐车卸料采用密闭卸料方式，设有卸车醇气回收系统，储罐区设有通气管并高出地面4m以上，管口安装阻火器和防爆呼吸阀。灌装区的中间缓冲罐设有液位计。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

