

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	安龙县钱相街道中园加油站安全现状评价		项目规模	
业务范围		合同期限		
项目类别	现状评价	报告提交时间		2025年6月9日
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	杨 创	CAWS530000230201036		二级
	赵 彪	1700000000301705		三级
	吴仲举	CAWS530000230201035		二级
	何 梅	S011053000110193002354		三级
报告审核人	张婷敏	1600000000201332		二级
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	杨胜云	CAWS530000230201065		二级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	杨创、赵彪	2025年5月14日，加油站现场勘察。		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>安龙县钱相街道中园加油站安龙县钱相街道中园加油站位于贵州省黔西南州安龙县钱相街道沈洪村上马路组，法定代表人：王春发。该加油站现有工作人员6人，主要负责1人，安全管理人员1人，员工4人。</p> <p>该站于2022年取得黔西南州应急管理局换发的《危险化学品经营许可证》（黔西南安经[2022]024），有效期为2022年7月11日至2025年7月10日。危险化学品经营许可证即将到期，根据国家法律法规的要求，危险化学品经营企业许可证期满换证需进行安全现状评价，受业主方委托，贵州昊华工程技术有限公司对安龙县钱相街道中园加油站进行安全现状评价。</p> <p>加油站占地面积4826.34m²。加油站设置站房1栋，位于站区西侧，框架结构，地上两层，建筑面积315.93m²。站房一层主要为值班室、便利店、发配电房、卫生间等；二层为员工更衣室。该站设6台潜油泵式加油机，其中92#汽油双枪单油品加油机2台；92#/95#汽油双枪双油品加油机2台；0#柴油双枪单油品加油机2台。站内设置一个承重罐池，内设4个50m³SF双层卧式埋地油罐，其中油罐规模为50m³92#汽油油罐1个、50m³的隔舱汽油罐（92#和95#汽油各25m³）1个、50m³柴油油罐2个，总容积为200m³，柴油折半计算后加油站总容积为150m³，属于二级加油站。</p>			

评价项目	
其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

