

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	黔南中石化兴泉能源发展有限公司福泉市东出口加油加气站建设项目（加油部分）安全条件评价	项目规模	一级加油加气站
业务范围	石油加工业，化工原料、化学品及医药制造业	合同期限	2024. 11. 15-2025. 2 15
项目类别	安全评价	报告提交时间	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	吴仲举	CAWS530000230201035	制药工程
	梁晓容	CAWS530000230200955	化工机械
	杨胜云	CAWS530000230201065	电气自动化
	赵 敏	CAWS530000230300747	安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016	化工
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	吴仲举、赵敏	2024. 11. 17 现场勘查	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	清镇市祥丰加油站有限公司地址位于贵州省贵阳市清镇市巢凤街道物流园汽车物流区 8-3 号地块（地块号：清镇市物流新城 W1-04-12），承担前期建设事项，并已竣工验收完毕，获得各项许可（危险化学品经营许可、成品油零售经营许可）。该加油站用地		

由贵州盛世金联加油站有限公司取得该加油站地块的土地，并已办理不动产权证：黔（2024）清镇市 站不动产权第 0011952 号）。

根据企业运营需要，现将相关许可名称由“清镇市祥丰加油站有限公司”变为“贵州盛世金联加油站有限公司”。前后公司的法定代表人不变、公司股权关系不变，加油站的工作人员聘用关系进行平调转接。

根据企业及安全监管的要求，履行许可变更事项时需要提交安全现状评价报告，受贵州盛世金联加油站有限公司的委托，贵州昊华工程技术有限公司承担贵州盛世金联加油站有限公司的安全现状评价工作事项。

该加油站配置工作人员 10 人，其中安全主要负责人 2 人，安全管理人员 1 人，加油人员 7 人。

该加油站已于 2024 年 1 月 15 日获得贵阳市应急管理局危险化学品经营许可证（黔筑危化经字(2024)004 号）有效期：2024 年 1 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日。

该加油站已于 2024 年 2 月 8 日获得贵阳市商务局颁发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第 520181114 号），有效期：2024 年 2 月 8 日至 2029 年 2 月 8 日。

该加油站已于 11 月 7 日获得清镇市自然资源局颁发的不动产权证：黔（2024）清镇市 站不动产权第 0011952 号）。

该加油站采用潜油泵式加油工艺，并采用密闭卸油。设有卸油及加油（汽油）油气回收系统，配备有高低液位报警仪、双层罐、双层管道渗漏在线检测仪；加油枪设有紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀。

该加油站设 SF 双层储罐 4 个，其中 30m³ 的 0#柴油储罐一个，

	30m ³ 的 92#汽油两个，30m ³ 的 95#汽油储罐一个，加油站总容积 120m ³ ，柴油折半计算以后容积为 105m ³ ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)对加油站的等级划分，贵州盛世金联加油站有限公司属于二级加油站。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场照片（评价组人员现场勘查）

