

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	荔波县黎明关乡肯甫加油站安全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	石油加工业，化工原料、化学品及医药制造业	合同期限		2025. 4. 20-2025. 7. 20
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	吴仲举	CAWS530000230201035		制药工程/工业电气自动化
	赵彪	1700000000301705		机械
	杨胜云	CAWS530000230201065		电气自动化
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	吴仲举、赵彪	2025. 4. 26 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>荔波县黎明关乡肯甫加油站位于贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县黎明关乡肯甫，法定代表人：李德曙。</p> <p>危险化学品经营许可证于 2025 年 6 月 14 日到期（黔南 WH 经许证字 [2022] 42 号）。加油站于 2023 年 11 月 2 日获得黔南布衣在苗族自治州商务局颁发的成品油零售经营批准证书（油零</p>			

	<p>售证书第 52040104 号)。</p> <p>该加油站现有工作人员 4 人，主要负责 1 人，安全管理人员 1 人，员工 2 人。</p> <p>荔波县黎明关乡肯甫加油站设有卸油、加油油气回收系统，高液位报警仪、双层罐渗漏检测系统、双层管渗漏检测系统、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀。采用潜油式加油工艺，设潜油泵式加油机 3 台；设独立储罐区 SF 双层埋地油罐 3 个，其中：0#车用柴油油罐 50m³ 一个，92#汽油油罐 30m³ 一个，95#汽油储油罐 20m³ 一个，总容积为 100m³，柴油折半计算后加油站总容积为 75m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，荔波县黎明关乡肯甫加油站属于三级加油站。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>主要经营的危险化学品为：汽油、柴油</p>

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场照片（评价组人员现场勘查）

