

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州石化华锐能源投资有限公司大方县八堡乡加油站安全现状评价	项目规模	二级
业务范围	安全评价	合同期限	2024.12.8--2025.1.8
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2024.12
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	李治友	1600000000201087	二级
	秦南芳	S011053000110192002964	二级
	杨创	CAWS530000230201036	二级
	张婷敏	1600000000201332	二级
报告审核人	彭泊	0800000000101696	一级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	李根	S011053000110193002389	三级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李治友、秦南芳	2024.11.3	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>大方县八堡乡加油站已取得由毕节市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（毕）WH安许证字（2022 017 号），许可范围为汽油 80 立方、柴油 40 立方，有效期至 2025 年 1 月 26 日。大方县八堡乡加油站采用承重罐池，设在罩棚下行车道下，共设置 3 个 SF 双层卧式埋地油罐，油罐规模为 40m³92°汽油罐 1 个、40m³95°汽油罐 1 个、40m³柴油罐 1 个。设置 2 台潜油泵加油机：包括：1 台四枪双油品汽油加油机（92°和 95°）和 1 台四枪双油品汽油和柴油加油机（92°和柴油）。大方县八堡乡加油站油罐设置有高低液位报警及防溢阀，采用密闭式卸油方式，设卸油油气回收管线和加油油气（分散式）系统。出油管线埋地部分为双层管线，卸油管线及油气回收埋地部分管线用单层复合管线，其余管线均采用 20#无缝钢管。设置有双层罐和双层管线防渗漏在线监测系统。站内建筑物按照规范设置了防雷设施，并按照规定配置了灭火器和视频监控系统。为二级站。</p>		

评价项目其他信息

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

