

## 安全评价业务网上公开信息表

|                        |  |                            |      |                          |
|------------------------|--|----------------------------|------|--------------------------|
| 机构名称                   | 贵州昊华工程技术有限公司   |                            | 资质证号 | APJ-（黔）-011              |
| 项目名称                   | 贵州黔贵中石化能源发展有限公司黔大高速汉屯服务区加油二站安全现状评价   |                            | 项目规模 | 一级                       |
| 业务范围                   | 安全评价   | 合同期限                       |      | 2025. 2. 13--2025. 5. 13 |
| 项目类别                   | 安全现状评价   | 报告提交时间                     |      | 2025. 4                  |
| 安全评价项目<br>组及报告<br>编写成员 | 评价师姓名  | 证书编号                       |      | 职业资格证书等级                 |
|                        | 李治友  | 1600000000201087           |      | 二级                       |
|                        | 秦南芳  | S011053000110192002964     |      | 二级                       |
|                        | 杨创   | CAWS530000230201036        |      | 二级                       |
|                        | 张婷敏  | 1600000000201332           |      | 二级                       |
| 报告审核人                  | 彭泊   | 0800000000101696           |      | 一级                       |
| 技术负责人                  | 罗蔚   | S011044000110191001016     |      | 一级                       |
| 过程控制负责人                | 李根   | S011053000110193002389     |      | 三级                       |
| 安全评价项目<br>现场开展<br>工作情况 | 现场勘验人员   | 勘验时间及任务                    |      |                          |
|                        | 李治友、秦南芳  | 2025. 3. 2                 |      |                          |
|                        | 现场勘验照片   | （至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页） |      |                          |
| 安全评价项目简介               | <p>黔大高速汉屯服务区加油二站已取得由毕节市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（毕）WH安许证字（2022 041 号），许可范围为汽油 150 立方、柴油 50 立方，有效期至 2025 年 5 月 23 日。黔大高速汉屯服务区加油二站采用承重罐池，设在罩棚下行车道下，共设置 4 个 SF 双层卧式埋地油罐，油罐规模为 50m<sup>3</sup>92<sup>#</sup>汽油罐 1 个、50m<sup>3</sup>95<sup>#</sup>汽油罐 1 个、50m<sup>3</sup>9<sup>#</sup>汽油罐 1 个、50m<sup>3</sup>柴油罐 1 个。共设置 6 台潜油泵加油机：包括 3 台四枪双油品汽油加油机（92<sup>#</sup>和 95<sup>#</sup>）、1 台四枪双油品汽油加油机（92<sup>#</sup>、98<sup>#</sup>）、2 台双枪单油品柴油加油机（0<sup>#</sup>）。黔大高速汉屯服务区加油二站油罐设置有高低液位报警及防溢阀，采用密闭式卸油方式，设卸油油气回收和加油油气（分散式）系统。出油管线埋地部分采用双层复合管线，卸油管线及油气回收管线埋地部分采用单层复合管线，其它工艺管线均采用 20#无缝钢管。设置有双层罐防渗漏在线监测系统，</p> |                            |      |                          |

|          |   |
|----------|---|
|          | 双层管线防渗漏采取就地检测。站内建构物按照规范设置了防雷设施，并按照规定配置了灭火器和视频监控系统。为一级站。 |
| 评价项目其他信息 |   |

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

