

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	黔南州盛元能源发展有限公司荔波县坡平加油站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	合同期限		2024. 10. 28- 2025. 1. 30
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	吴仲举	CAWS530000230201035		制药工程
	梁晓容	CAWS530000230200955		化工机械
	杨胜云	CAWS530000230201065		电气自动化
	赵 敏	CAWS530000230300747		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	吴仲举、赵敏	2024. 11. 1 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	黔南州盛元能源发展有限公司荔波县坡平加油站位于贵州省黔南州荔波县玉屏街道板旺村高速收费站出口西侧，法定代表人：陈本仁。加油站成立于 2018 年 4 月 9 日，2019 年 12 月 25 日由荔波县市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：			

	<p>91522722MA6GX12WXH)。该加油站现有工作人员 8 人，主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，员工 5 人。</p> <p>黔南州盛元能源发展有限公司荔波县坡平加油站的危险化学品经营许可证于 2025 年 1 月 12 日到期(黔南 WH 经许证字[2022]4 号)。加油站于 2024 年 1 月 15 日获得黔南布依族苗族自治州商务局换发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第 52040311 号）。</p> <p>危险化学品经营许可证现快要到期，根据国家法律法规的要求，危险化学品经营企业许可证期满换证需进行安全现状评价，受业主方委托，贵州昊华工程技术有限公司对黔南州盛元能源发展有限公司荔波县坡平加油站进行安全现状评价。</p> <p>黔南州盛元能源发展有限公司荔波县坡平加油站设有卸油、加油油气回收系统，高液位报警仪、双层罐渗漏检测系统、双层管渗漏检测系统、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀。采用潜油式加油工艺，设潜油泵式加油机 7 台；设独立储罐区 SF 双层埋地油罐 4 个，其中：0#车用柴油油罐 50m³两个，92#汽油油罐 50m³一个，95#汽油储油罐 50m³一个，总容积为 200m³，柴油折半计算后加油站总容积为 150m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，黔南州盛元能源发展有限公司荔波县坡平加油站属于二级加油站。</p>
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场照片（评价组人员现场勘查）

