

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	镇宁中石化能源发展有限责任公司南外环加油站--安全现状评价报告		项目规模	三级加油站
业务范围		合同期限	2025年5月2日至2026年5月2日	
项目类别		报告提交时间	2024.6.30	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	覃丹	S011044000110192002696	冶金工程/注安师	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
	龙继伍	1700000000301769	环境科学	
报告审核人	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、龙继伍	2025.6.9		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>镇宁中石化能源发展有限责任公司南外环加油站成立于2019年07月03日，注册地位于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道南外环路，法定代表人为王怀刚。经营范围包括销售：汽油、柴油。</p> <p>加油站配置员工4人，主要负责人1人，安全管理人员1人，加油员工2人。</p> <p>加油站采用潜油泵式加油工艺，设有加油机6台潜油泵加油机（2台四枪，4台双枪）。加油站设有SF埋地油罐4个，其中：车用柴油储罐30m³两个，92#汽油储罐30m³一个，95#汽油储罐30m³一个，柴</p>			

油折半计总容积为 90m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于三级加油站。

该加油站于 2022 年 8 月 1 日更换了危险化学品经营许可证（黔安应危化经字[2022]000032）（有效期为 2022 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日）；于 2025 年 5 月 7 日在安顺市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 204231004 号（有效期为 2025 年 5 月 7 日至 2030 年 5 月 7 日）。

本加油站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐、管渗漏检测报警控制系统。

评价项目其他信息



（左到右：项目负责人谭龙梅、加油站员工、评价师龙继伍）