

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	毕节市快车道石化有限责任公司·安全现状评价报告		项目规模	二级加油站
业务范围		合同期限	2025年4月1日至2026年4月1日	
项目类别		报告提交时间	2025年6月12日	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	龙继伍	1700000000301769	环境科学	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
报告审核人	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、龙继伍	2025.5.6		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>毕节市快车道石化有限责任公司成立于2017年12月18日，注册地位于七星关区鸭池镇营脚村碧阳二道旁，法定代表人为路琴。主要经营危险化学品有汽油、柴油。</p> <p>加油站配置员工8人，主要负责人1人，安全管理人员1人，加油员工6人。</p> <p>该加油站设置有汽油卸油、加油油气回收系统，配置液位仪和机械防满溢切断阀；现有潜油泵四枪加油机6台，其中92#/95#汽油加油机3台，</p> <p>92#汽油加油机1台，0#/92#汽油加油机2台。埋地上双层油罐5个，</p>			

其中 0#柴油罐 2 个，单个容积为 50m<sup>3</sup>，92#汽油罐 2 个，容积为 30m<sup>3</sup>，95#汽油罐 1 个，容积为 30m<sup>3</sup>，该加油站总容积为 190m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，柴油容积折半计算，折算容积为 140m<sup>3</sup>；该站等级划分为二级加油站。

该加油站于 2024 年 1 月 25 日更换了危险化学品经营许可证，(毕)WH 安许证字(2024014 号)，有效期为 2024 年 1 月 25 日至 2025 年 9 月 29 日；于 2024 年 9 月 6 日在毕节市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》，油零售证书第 52070006 号，有效期为 2024 年 11 月 15 日至 2029 年 11 月 14 日。

本加油站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐渗漏检测报警控制系统。

评价项目其他信息



(从左到右：项目负责人谭龙梅、加油站员工、评价师龙继伍)