

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司天瀑加油加气站安全现状评价		项目规模	一级加油加气站
业务范围	4. b	合同期限		2025. 5. 5-2025. 7. 4
项目类别	安全评价	报告提交时间		2025. 6. 17
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	赵 彪	1700000000301705		过程装备与控制工程
	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术/注安师
	覃 丹	S011044000110192002696		冶金工程
报告审核人	徐丽丹	S011053000110202001790		材料化学
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527		化学工程与工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、覃丹	2025. 5. 20 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	该加油加气站现配置有工作人员 10 人。主要负责人 1 人，安全管理人员 3 人，员工 6 人。现有单层埋地油罐 4 个，其中：车用柴油储罐 30m ³ 两个，92#汽油储罐 30m ³ 一个，95#汽油储罐 30m ³ 一个。此外，还设置有 LNG 储罐 60m ³ 一个，CNG 气瓶组 3. 99m ³ 一组，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油加气站的等级划分，该加油加气站油罐与 LNG			

	储罐总容积约为 0.708（柴油折半计算），CNG 储气设施总容积为 3.99m ³ ，属于一级加油加气站。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：车用柴油、汽油、LNG、CNG 评价结论： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司天瀑加油加气站进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司天瀑加油加气站总体安全现状符合安全经营要求。



评价师现场照片（左到右，评价师覃丹、项目负责人李治友、加油站陪同人）