

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵阳市乌当区毅瑞加油站安全现状评价	项目规模	三级加油站
业务范围	4. b	合同期限	2025. 5. 7-2025. 8. 6
项目类别	安全评价	报告提交时间	2025. 7. 23
安全评价项目 项目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺
	杨胜云	1600000000301400	自动化
	周永全	1600000000301714	化学工程/注册安全工程师
	赵 彪	1700000000301705	过程装备与控制工程
	覃 丹	1500000000300222	冶金工程
报告审核人	罗 蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺
技术负责人	彭 泊	0800000000101696	电气自动化
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527	化学工程与工艺
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李治友、覃丹	2025. 5. 16 现场勘查	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	该加油站设 SF 双层储罐 3 个，其中 0#柴油储罐 30m ³ 一个，92#汽油储罐 30m ³ 一个，95#汽油储罐 30m ³ 一个，总容积为 90m ³ ，柴油折半计算后加油站总容积为 75m ³ ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，评价项目属于三级加油站。		
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油 评价结论：		

该加油站安全生产管理制度齐全, 安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况良好, 可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。

综上所述, 贵阳市乌当区毅瑞加油站安全条件和安全设施符合国家相关法律法规及规范标准的要求。



评价师现场照片（左到右，加油站陪同人员、项目负责人李治友、评价师覃丹）