

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	贵州省安顺汽车运输公司加油站--安全现状评价报告		项目规模	三级加油站
业务范围		合同期限	2025年5月20日至2026年5月19日	
项目类别		报告提交时间	2024.7.25	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	覃丹	S011044000110192002696	冶金工程/注安师	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
	龙继伍	1700000000301769	环境科学	
报告审核人	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、龙继伍	2025.6.9		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>贵州省安顺汽车运输公司加油站成立于1997年04月15日，注册地位于贵州省安顺市西秀区贵黄公路安运司一场侧面，法定代表人为韩文龙。经营范围包括销售：汽油、柴油。也为加油及路过的车辆提供洗车服务。</p> <p>加油站配置员工12人，持主要负责人证2人，持安全管理人员证1人，行政管理人员2人，加油员工7人。</p> <p>加油站现有潜油泵四枪加油机4台，其中，0#柴油、92#汽油双油品四枪加油机2台，92#汽油、95#汽油双油品四枪加油机2台。设有卧式单层油罐(设置防渗罐池)4个，其中容积为30m<sup>3</sup>的0#柴油油罐2个，容积为30m<sup>3</sup>的92#汽油油罐1个，容积为30m<sup>3</sup>的95#汽油油罐1个；加油站折算油罐油量总容</p>			

积为 90m<sup>3</sup>(柴油折半计量)根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站的等级划分,该加油站属于三级加油站。

该加油站于 2022 年 8 月 23 日更换了危险化学品经营许可证,黔安应危化经字[2022]000036,有效期为 2022 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 24 日;于 2022 年 7 月 20 日在安顺市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》,油零售证书第 52030069 号,有效期为 2020 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日。

本加油站设有单层油罐+防渗池,卸油、加油油气回收系统,设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、视频监控装置、高液位报警仪。

评价项目  
其他信息



(左到右:项目负责人谭龙梅、加油站员工、评价师龙继伍)