

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	重庆中油两江发展有限公司 和合加油加气站（加油部分） 安全现状评价报告	项目规模	汽油 45m ³ ；柴油 30m ³
业务范围	安全评价	合同期限	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2025 年 6 月
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	李光建	1100000000200474	二级
	何晓霞	20221004655000000393	中级/三级
	彭 建	1600000000201114	二级
	任欢欢	1600000000301399	三级
	赵 彪	1700000000301705	三级
	梁晓容	1700000000301763	三级
	杨胜云	1600000000301400	三级
	吴仲举	1600000000301505	三级
	杨 创	1100000000302746	三级
	赵 芸	1200000000200777	二级
报告审核人	李治友	1600000000201087	二级
技术负责人	谭世春	1600000000301527	三级
过程控制负责人	彭 泊	0800000000101696	一级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李光建、杨霞	2025 年 4 月 28 日	

	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)
安全评价项目简介	<p>重庆中油两江发展有限公司和合加油加气站成立于 2016 年 3 月 28 日, 位于重庆市渝北区龙兴镇龙骏大道 1600 号, 隶属于重庆中油两江发展有限公司, 法定代表人(负责人): 王国民。</p> <p>和合加油加气站规划用地面积 5595.7 m², 建设用地面积 3976.9 m², 建筑面积 1018 m², 其中站房 338.84 m², 辅助用房 206.66 m², 罩棚 472.5 m²。加油部分: 共设置 4 个地埋卧式储油罐, 其中设置有 3 个 15m³ 的汽油罐, 1 个 30m³ 的柴油罐, 柴油容积折半计算, 共计 60m³; 加气部分: 储气井容积 12m³ (6m³+3m³+3m³), 设 3 台双枪加气机。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油与 CNG 加气合建站等级划分的规定, 和合加油加气站为三级加油与 CNG 加气合建站。本报告仅对重庆中油两江发展有限公司和合加油加气站(加油部分)进行评价, 对加油站与加气站的工艺设施的防火间距进行安全检查。</p>	
评价项目 其他信息	主要经营的危险化学品: 汽油、柴油	

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

评价师现场照片-左: 李光建(项目负责人); 中: 副站经理朱文星; 右: 何晓霞(评价组成员)

