

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司十字加油站·安全现状评价报告	项目规模	三级加油站
业务范围		合同期限	
项目类别		报告提交时间	2025. 8. 31
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师
	覃丹	S011044000110192002696	冶金工程/注安师
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化
报告审核人	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	谭龙梅、覃丹	2025. 8. 12	
	现场勘验照片	附后	
安全评价项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司十字加油站成立于2009年11月20日，注册地位于贵州省安顺市平坝区十字乡十字街上，法定代表人为郭涛。主要从事车用汽油、柴油储存经营。</p> <p>本站现配置员工4人，其中主要负责人1人，安全管理人员1人，加油员2人。</p> <p>十字加油站现有双层埋地油罐2个，其中：车用柴油油罐30m³的1个，92#汽油油罐30m³的1个；加油站油罐储存总容积为60m³。柴油容积折半计算后，加油站总容积为45m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油</p>		

站属于三级加油站。

该加油站于2022年12月5日更换了安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证(黔安应危化经字[2022]000071)(有效期为2022年12月31日至2025年12月30日);于2025年4月27日在安顺市商务局更换了《成品油零售经营批准证书》油零售证书第52030043号(有效期为2025年4月27日至2030年4月28日)。

十字加油站设有卸油、加油油气回收系统,设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐、双层管测漏报警控制系统。

评价项目
其他信息



评价师现场照片(左到右:项目负责人谭龙梅、加油站站长、评价师覃丹)