

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	兴义市泥函镇加油站建设项目安全设施竣工验收评价报告		项目规模	加油站
业务范围	安全评价	合同期限		
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2023年10月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	范厚航	1800000000200382		二级
	吴仲举	1600000000301505		三级
	赵彪	1700000000301705		三级
	张春燕	1700000000301743		三级
	杨创	1100000000302746		三级
	杨胜云	1600000000302746		二级
报告审核人	李治友	1600000000201087		二级
技术负责人	彭泊	0800000000101696		
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527		三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	范厚航、吴仲举	2025.8.7—2025.8.10		

	<p>现场勘验照片</p>	
<p>安全评价项目简介</p>	<p>贵州相安检验检测有限公司兴义市泥凶镇加油站建设项目位于兴义市泥凶镇经堂村丫口组。贵州相安检验检测有限公司成立于2018年6月4日，营业执照（统一社会信用代码：91522301MA6H1GEB1H）。法定代表人：张鸿。</p> <p>公司于2023年月21日取得黔西南州商务局出具的《关于兴义市南盘江加油站等8座加油站申请加油站网点规划确认的批复》（州商许准（2023）1号）。于2021年3月16日取得兴义市自然资源局颁发的《不动产权证书》，黔（2021）兴义市不动产权第0008532号。</p> <p>该公司加油站内设SF双层卧式埋地油罐4个（其中：2个30m³的0#柴油储罐、1个30m³的92#汽油储罐、1个30m³的95#汽油储罐），柴油折半计算后总容积为90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油加气站等级的划分，本加油站为三级加油站。</p>	
<p>评价项目其他信息</p>	<p>建设单位委托贵州首信安全技术有限公司进行安全条件评价，委托贵州思远工程科技有限公司进行安全设施设计及安全设计专篇的编制，并于2023年8月25日取得黔西南州应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件、安全设施设计审查意见书》（州应急审危字（2023）20号）。</p> <p>（2）建设单位委托贵州锦和建设工程有限公司进行站内土建工程的施工，项目竣工后，土建施工单位出具了《施工情况报告》。</p> <p>（3）建设单位委托贵州中远恒建设工程有限公司进行储罐、工艺管</p>	

	<p>道等安装工程施工，建设工程完成竣工后，施工单位出具了《施工情况报告》结论为：该项目施工安全达到设计要求，并满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定要求，施工质量符合相关法律法规和标准，同意竣工验收。</p> <p>（4）建设单位委托杭州赛德建设工程管理咨询有限公司承担监理工作，监理单位编制了《安全设施施工质量监理报告》结论为：质量评定合格。</p> <p>（5）建设项目设计单位贵州思远工程科技有限公司出具了《安全设施设计执行情况报告》结论为：符合现行国家标准和规范的要求。</p> <p>本加油站设有加油和卸油油气回收系统、卸油防满溢阀、高液位报警仪、一键式紧急切断按钮、双层罐渗漏检测报警装置、双层管渗漏检测报警装置。</p>
--	---

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。