

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	安顺市幺铺镇周全电脑加油站安全现状评价报告		项目规模	三级加油站
业务范围		合同期限		
项目类别		报告提交时间		2025年9月6日
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	谭龙梅	S011032000110202000966		二级
	何梅	S011053000110193002354		三级
	梁晓容	1700000000301763		三级
	李治友	1600000000201087		二级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527		三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、谭龙梅、梁晓容	2025年8月26日		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>安顺市幺铺镇周全电脑加油站位于贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇。主要从事车用柴油及汽油的储存与经营。</p> <p>安顺市幺铺镇周全电脑加油站成立于1998年5月15日，于2016年9月13日更换了营业执照，法定代表人：刘昌全。</p> <p>该加油站已获得了危险化学品经营许可证（黔安开危化经字[2022]0007），有效期限：2022年9月23日-2025年9月22日；于2023年4月17日更换了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第52030074号（于2028年4月17日到期）。</p> <p>该加油站现配置有工作人员8人。主要负责人1人，安全管理人员1人，其他工作人员6人。加油站现有SF双层埋地油罐3个，其中：车用柴油储罐30m<sup>3</sup>一个，92#汽油储罐30m<sup>3</sup>一个，95#汽油储罐25m<sup>3</sup>一个，柴油折半计总容积为70m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》</p>			

	<p>(GB50156-2021)对加油站的等级划分,该加油站属于三级加油站。 安顺市幺铺镇周全电脑加油站设有卸油、加油油气回收系统,设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐渗漏检测仪。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求,对安顺市幺铺镇周全电脑加油站进行了定性、定量评价,评价结论为:安顺市幺铺镇周全电脑加油站符合安全经营要求。</p>

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

**现场勘验影像资料**(项目组长专业必须与评价项目相符,除项目负责人外,项目组至少有两人到现场勘验;大中型、风险较大项目,尤其是此类现状评价,要请公司内部专家参与现场勘验;要在现场各主要地点勘验留影。)



评价师现场照片(左到右,评价师谭龙梅、项目负责人谭龙梅、企业陪同人、评价师梁晓容)