

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	镇宁中石化能源发展有限公司 简嘎加油站安全现状评价报告		项目规模	二级加油站
业务范围		合同期限		
项目类别		报告提交时间		2023. 1. 30
安全评价项目组 及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		化学
	吴仲举	1600000000301505		仪器仪表
	梁晓容	1700000000301763		机械
	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化学工程
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		自动化
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2023. 1. 17		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>镇宁中石化能源发展有限公司简嘎加油站成立于 2019 年 07 月 03 日，注册地位于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县简嘎乡磨上村，法定代表人为王怀刚。主要经营危险化学品有汽油、柴油。</p> <p>该加油站于 2020 年 2 月 28 日取得了危险化学品经营许可证，证书编号：黔安应危化经字[2020]000009（有效期限：2020 年 2 月 28 日-2023 年 2 月 27 日），加油站于 2020 年 10 月 21 日取得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第 5204231014 号（有效期限：2020 年 10 月 21 日-2025 年 10 月 21 日到期）。</p>			

本加油站现配置职工作人员 4 人，设 4 台双枪加油机；SF 双层防渗漏埋地卧式储油罐 3 个，其中：车用柴油油罐 40m³ 一个，92#汽油油罐 40m³ 一个，95#汽油油罐 40m³ 一个，总容积为 120m³，柴油折半计算后加油站总容积为 100m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，加油站属于二级加油站。加油站配置液位仪、渗漏检测仪、静电接地报警仪、人体静电释放仪、视频监控系系统。

评价项目
其他信息



评价师现场照片
(左到右：评价师吴仲举、项目负责人谭龙梅)