

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	普定县顺意达加油站有限责任公司安全现状评价	项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限	2025. 10. 9-12. 8
项目类别	安全评价	报告提交时间	2025. 10. 20
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺
	梁晓容	1700000000301763	机械/化工/注册安全工程师
	何 梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化
	覃 丹	S011044000110192002696	冶金工程
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师
报告审核人	徐丽丹	S011053000110202001790	材料化学
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527	化学工程与工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李治友、覃丹	2025. 10. 13 现场勘查	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>该加油站现配置有工作人员 6 人。主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，加油员 2 人，及其他人员 2 人。加油站现有单层钢制储油罐 3 个（设有防渗罐池）；其中个 50m³ 0#柴油罐一个， 50m³ 92#汽油罐一个， 50m³ 95#汽油罐一个，储罐总容积 150m³，折算容积为 125m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于二级加油</p>		

	站。
评价项目其他信息	<p>主要经营的危险化学品为：汽油、柴油</p> <p>评价结论：</p> <p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对普定县顺意达加油站有限责任公司进行了定性、定量评价，评价结论为：普定县顺意达加油站有限责任公司符合安全经营要求。</p>



评价师现场照片（右到左，项目负责人李治友、加油站陪同人、评价师覃丹）