

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	普定县顺意达加油站有限责任公司二站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		2025. 10. 9-12. 8
项目类别	安全评价	报告提交时间		2025. 10. 20
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	梁晓容	1700000000301763		机械/化工/注册安全工程师
	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	覃 丹	S011044000110192002696		冶金工程
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术/注安师
报告审核人	徐丽丹	S011053000110202001790		材料化学
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527		化学工程与工艺
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、覃丹	2025. 10. 13 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>该加油站现配置有工作人员 9 人。主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，加油员 3 人，洗车员及其他人员 4 人。加油站现有单层钢制储油罐 3 个（设有防渗罐池）；其中个 50m<sup>3</sup> 0#柴油罐一个，50m<sup>3</sup> 92#汽油罐一个，50m<sup>3</sup> 95#汽油罐一个，储罐总容积 150m<sup>3</sup>，折算容积为 125m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于二</p>			

	级加油站。
评价项目其他信息	<p>主要经营的危险化学品为：汽油、柴油</p> <p>评价结论： 根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对普定县顺意达加油站有限责任公司二站进行了定性、定量评价，评价结论为：普定县顺意达加油站有限责任公司二站符合安全经营要求。</p>



评价师现场照片（左到右，加油站陪同人、项目负责人李治友、评价师覃丹）