

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司镇远汽车加油站安全现状评价报告	项目规模	三级加油站
业务范围		合同期限	
项目类别		报告提交时间	2025年9月25日
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	彭建	1600000000201114	二级
	任欢欢	1600000000301399	三级
	梁晓容	1700000000301763	三级
	杨胜云	1600000000301140	三级
报告审核人	李治友	1600000000201087	二级
技术负责人	彭泊	0800000000101696	一级
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	彭建、彭建、梁晓容	2025年9月16日	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>1) 该加油站站内设施与站外建（构）筑物的安全防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求。具备外部安全条件。</p> <p>2) 该加油站总平面布置合理，设备、设施与站内各建（构）筑物的安全防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求。</p> <p>3) 该加油站采用潜油泵加油，采用密闭卸油工艺。工艺技术成熟，各设备、设施安全可靠。</p> <p>4) 该加油站灭火器材的配备符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，且经营场所和储存场所、设施、建（构）筑物符合《危险场所电气</p>		

	<p>防爆安全规范》(AQ3009-2007)和《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014[2018年版])的规定。符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求。</p> <p>5) 该加油站通过防雷防静电装置安全检测, 现已取得安全检测合格报告; 该站整体防爆税控加油机通过计量检定, 现已取得燃油加油机计量检定合格证书。检测报告、检验报告、检定证书均在有效期内。符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求。</p> <p>6) 该加油站的站房建筑结构为砖混非燃烧体材料, 加油机罩棚为钢架结构, 建构筑物防火等级达到二级以上。</p> <p>7) 依据《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令(2012)55号)的规定, 该加油站有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。加油站主要负责人、安全管理人员已参加安全培训并取得合格。该加油站有符合国家规定的危险化学品事故应急预案, 并配备必要的应急救援器材、设备。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求, 对贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司镇远汽车加油站进行了定性、定量评价, 评价结论为: 贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司镇远汽车加油站符合安全经营要求。</p>

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。**现场勘验影像资料(项目组长专业必须与评价项目相符, 除项目负责人外, 项目组至少有两人到现场勘验; 大中型、风险较大项目, 尤其是此类现状评价, 要请公司内部专家参与现场勘验; 要在现场各主要地点勘验留影。)**

评价师现场照片(左到右项目评价师任欢欢、加油站陪同人员、负责人彭建)

