

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	黎平县顺寨加油站安全现状评价报告	项目规模	
业务范围		合同期限	2025.4.8-2025.8.6
项目类别		报告提交时间	2025年7月2日
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	彭建	1600000000201114	二级
	徐丽丹	S011053000110202001790	二级
	杨胜云	1600000000301400	三级
	赵彪	1700000000301705	三级
	谭龙梅	1700000000301695	三级
报告审核人	李治友	1600000000201087	二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	三级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	彭建、徐丽丹	2025年4月8日	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>黎平县顺寨加油站于2022年8月8日获得了黔东南州应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（证书编号：黔东南安经(2019)008号），有效期限：2022年8月8日-2025年8月7日；于2021年11月9日获得了黔东南苗族侗族自治州商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》，油零售证书第52050264号，有效期限：2021年11月9日-2026年11月9日。</p> <p>黎平县顺寨加油站设有SF双层储油罐2个，其中0#柴油油罐30m³一</p>		

	个，92#汽油 30m ³ 一个；加油站油罐储存总容积为 60m ³ ，柴油折半计算后为加油站总容积为：45m ³ ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于三级加油站。
评价项目其他信息	黎平县顺寨加油站设有卸油、加油油气回收系统，高液位报警仪、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀，双层罐渗漏检测仪、双层管渗漏检测仪。采用潜油泵式加油工艺，设潜油泵式加油机2台。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

