

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	贵州瓮安黔益石化有限公司安全现状评价		项目规模	二级站
业务范围	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	合同期限	2025. 11. 15-2026. 1. 30	
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	徐丽丹	S011053000110202001790	材料化学	
	吴仲举	1600000000301505	制药工程	
	梁晓容	1700000000301763	机械	
	杨胜云	1600000000301400	电气自动化	
	周中福	S011053000110203001676	安全工程	
报告审核人	彭建	S011053000110191001238	化工	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	化工	
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、吴仲举	2025. 11. 21 现场勘查		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页)		
安全评价项目简介	<p>贵州瓮安黔益石化有限公司成立于2020年1月10日，地址位于贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处茅坡社区高庄，于2024年3月15日获得瓮安县市场监督管理局换发的营业执照(统一社会信用代码：91522725MA6J9DMXXT)，法定代表人：林志杭。</p> <p>危险化学品经营许可证于2026年1月6日到期(黔南WH经</p>			

	<p>许证字 [2026] 6 号)。加油站于 2025 年 4 月 29 日获得黔南布衣在苗族自治州商务局颁发的成品油零售经营批准证书 (油零售证书第 5227251020 号)。</p> <p>该加油站现有工作人员 6 人, 主要负责 1 人, 安全管理人员 1 人, 员工 4 人。</p> <p>贵州瓮安黔益石化有限公司设有卸油、加油油气回收系统, 高液位报警仪、双层罐渗漏检测系统、双层管渗漏检测系统、加油枪紧急拉断阀, 卸油防满溢自动切断阀。采用潜油泵加油工艺, 设潜油泵式 4 枪加油机 6 台 (其中 3 把枪暂停使用); 采用卧式埋地承重储罐, 设 SF 双层埋地油罐 4 个, 其中: 0#车用柴油油罐 40m³ 一个, 92#汽油油罐 40m³ 两个, 95#汽油储油罐 30m³ 一个, 总容积为 150m³, 柴油折半计算后加油站总容积为 130m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油站的等级划分, 贵州瓮安黔益石化有限公司属于二级加油站。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>主要经营的危险化学品为: 汽油、柴油</p>

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

评价师现场照片

