

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	福泉市高坪镇农机加油站安全现状评价		项目规模	三级站
业务范围	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	合同期限	2025. 11. 15-2026. 1. 30	
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	徐丽丹	S011053000110202001790	材料化学	
	吴仲举	1600000000301505	制药工程	
	梁晓容	1700000000301763	机械	
	杨胜云	1600000000301400	电气自动化	
	周中福	S011053000110203001676	安全工程	
报告审核人	范厚航	1800000000200382	石油储运工程	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	化工	
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	徐丽丹、吴仲举	2025. 11. 21 现场勘查		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页)		
安全评价项目简介	<p>福泉市高坪镇农机加油站位于贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市道坪镇泡木山，加油站成立于1995年7月6日，于2021年10月20日获得福泉市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91522700730978182B），法定代表人：李敬。</p> <p>危险化学品经营许可证于2026年1月3日到期(黔南WH经许证字[2023])</p>			

	<p>2号)。加油站于2023年11月23日获得黔南布依族苗族自治州颁发的成品油零售经营批准证书(油零售证书第52040205号)。</p> <p>该加油站现有工作人员4人,主要负责人兼站长1人,安全管理人员1人,加油员工2人。</p> <p>加油站现有加油机3台(汽油潜油泵式、柴油自吸泵式),SF双层卧式埋地油罐3个,其中:1个20m³的0#柴油罐,1个50m³的0#柴油罐,1个30m³的92#汽油罐。储油总容积(柴油折半计):100m³,柴油折半计算为65m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条表3.0.9对加油站的等级划分为三级加油站。</p> <p>福泉市高坪镇农机加油站设有卸油、加油油气回收系统,高液位报警仪、加油枪紧急拉断阀,卸油防满溢自动切断阀、双层罐及管道渗漏检测仪。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>主要经营的危险化学品为:汽油、柴油</p>

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

评价人员现场照片

