

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	玉屏县福田加油站·安全现状评价报告		项目规模	二级加油站
业务范围		合同期限	2025年10月25日至2026年10月24日	
项目类别		报告提交时间	2025年12月11日	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化工工艺/注安师	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、罗蔚	2025.11.11		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>玉屏县福田加油站成立于2006年06月30日，注册地位于贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪村刘家垅组玉铜公路，法定代表人为刘远海。经营的危险化学品有汽油、柴油。也提供洗车服务。</p> <p>该加油站于2022年12月28日更换了危险化学品经营许可证，证书编号：黔铜危化经字[2022]000011号（有效期限：2023年1月20日-2026年1月19日），加油站于2023年1月16日取得了铜仁市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第52060024号（有效期限：2023年1月16日-2028年1月16日到期）。</p> <p>加油站配置员工8人，主要负责人1人，安全管理人员1人，加</p>			

油员工 4 人，洗车工 2 人。

加油站设储油罐 4 个，2 个 50m³ 的 0#柴油罐，1 个 50m³ 的 92#汽油罐，1 个 50m³ 的 95#汽油罐，总容积为 200m³，柴油折半容积为 150m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 中等级划分，加油站为二级加油站。加油站设潜油泵双枪加油机 4 台，其中，95#和 92#潜油泵双枪加油机 2 台，0#潜油泵双枪加油机 2 台。配置液位仪，柴油发电机，静电接地报警仪，人体静电释放仪，视频监控系统。

评价项目其他信息



评价师现场照片

(左到右：评价师谭龙梅、项目负责人罗蔚、加油站人员)