

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	安顺中海石化贸易有限公司普定猫洞加油站·安全现状评价报告		项目规模	二级加油站
业务范围		合同期限	2025年10月25日至2026年10月24日	
项目类别		报告提交时间	2025年11月21日	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	梁晓容	CAWS530000230200955	机械/注安师	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化工工艺/注安师	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、梁晓容	2025.10.27		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>安顺中海石化贸易有限公司普定猫洞加油站成立于2020年3月16日，注册地位于贵州省安顺市普定县猫洞苗族仡佬族乡中兴村，法定代表人为蔡瑞华。主要从事车用汽油、柴油的储存经营。也提供洗车服务。</p> <p>该加油站于2022年12月29日更换了危险化学品经营许可证，证书编号：黔安应危化经字[2022]000089（有效期限：2023年1月17日-2026年1月16日），加油站于2025年6月26日取得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第5204221011号（有效期限：2025年6月26日-2030年6月27日到期）。</p>			

本加油站现配置工作人员 6 人，设 4 台四枪加油机。设 SF 双层防渗漏埋地卧式储油罐 4 个，其中：车用柴油油罐 50m³ 和 30m³ 各一个，92#汽油油罐 50m³ 一个，95#汽油油罐 30m³ 一个，总容积为 160m³，柴油折半计算后加油站总容积为 120m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，加油站属于二级加油站。

加油站配置液位仪、渗漏检测仪、柴油发电机、静电接地报警仪、人体静电释放仪、视频监控系统。

评价项目其他信息



评价师现场照片

（左到右：项目负责人谭龙梅、加油站人员、评价师梁晓容）